„GW“

“GW” Flüssigas Druckreduzierventil
für Gewerbe und Industrie
Fest eingestelltes Druckreduzierventil, Typ 914 und 914L
Einstellbares Druckreduzierventil,
Typ 713, 713L, 753, 753L, 912, 912L und 932

23-1-410-0318 rev 4

Einstufige, direkt auf die Gasflasche montierbare Druckreduzierventile.Sie sind für die Einrichtungen vorgesehen, zusammen mit den Hauseinrichtungen, die durch Sonderregelungen in jedem Land der Europäischen Gemeinschaft geregelt werden. **Die Verwendung dieser Druckreduzierventile in geschlossenen Innenräumen oder für den Hausgebrauch ist also untersagt.**

1. Technische Daten
- *Eintrittsdruck*: Flaschendruck
- *Austrittsdruck*; fester Druck bei dem Typ 914 und 914 L, einstellbarer Druck bei dem Typ 713, 713L,753, 753L, 912, 912L und 932; der Druck ist auf dem Bezeichnungsschild in “bar” angegeben.
- *Ausbringleistung:* ist auf dem Bezeichnungsschild in kg/h angegeben.
- *Eintrittsstutzen*: Stutzen für große Flaschen bzw. für kleine Flaschen gemäß EN 13785 - ANNEX G12
- *Austrittsstutzen*: G 3/8 A LH gemäß EN 13785 - ANNEX H6
- *Sicherheitsvorrichtung*: die Druckreduzierventile 713L, 753L, 912L und 914L sind mit einem manuell rücksetzbaren Grenzschalter ausgestattet.

2. Gebrauchs- und Installationsbedingungen
- Beim Anschluss muss die auf dem Druckreduzierventil durch einen Pfeil angezeigte Gasdurchflussrichtung beachtet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass auf den Anschlüssen die entsprechenden Verbindungsleitungen vorhanden sind.
- Überprüfen Sie die Dichtheit der Anschlüsse mit Hilfe eines schäumenden Produkts.
- Sofern das Druckreduzierventil auf der Außenseite von Gebäuden montiert wird, muss es gegen Wind und Wetter geschützt sein. Auf alle Fälle muss das Druckreduzierventil gegen jede Art von Verunreinigung (Schlamm, Öl, etc. geschützt sein).
- Im Fall eines Gasaustritts drehen Sie umgehend den Gashahn an der Flasche zu und benachrichtigen Sie den nächstliegenden Händler.
- Nachdem Sie die Schraubenmutter auf dem Druckreduzierventil der Gasflasche festgezogen haben, darf das Ventil nicht mehr gedreht werden, da sonst bei der Schraubenmutter Gas austreten kann.
- Falls die Anlage längere Zeit stillt gelegt wird, muss der Flaschenhahn geschlossen und die Verbrauchseinrichtung geöffnet sein.

3. Montageanweisungen
- Nachdem Sie die Hähne der Verbrauchseinrichtungen geschlossen haben, schließen Sie das Druckreduzierventil an.
- Öffnen Sie den Flaschenhahn langsam.
- Überprüfen Sie die Dichtheit des Anschlusses mit Hilfe eines schäumenden Produkts, niemals mit einer Flamme.
- Falls Sie keinen Gasaustritt entdecken, können Sie die Verbrauchseinrichtung unter Beachtung der entsprechenden Anweisungen in Betrieb nehmen.

4. Funktionsweise des Grenzschalters bei den Typen 713L, 753L, 912L und 914L
- Vor der Montage des Druckreduzierventils vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungsschild angegebene Ausbringleistung in kg/h den Funktionseigenschaften des verwendeten Apparats entspricht.

Die Sicherheitsvorrichtung kann in den nachstehenden Fällen in Tätigkeit treten:
- Die Ausbringleistung der Verbrauchseinrichtung überschreitet den auf dem Bezeichnungsschild angegebenen Wert des Druckreduzierventils. Ziehen Sie in diesem Fall den Wiederverkäufer zu Rat.
- Das Anschlussrohr von dem Druckreduzierventil zu der Verbrauchseinrichtung wird plötzlich entfernt oder abgedrosselt. In diesem Fall verfahren Sie wie folgt:
  - Schließen Sie den Flaschenhahn.
  - Stellen Sie den Anschluss der Druckreduzierventils an den Apparat wieder her.
  - Öffnen Sie den Flaschenhahn wieder.
  - Setzen Sie den Grenzschalter durch Knopfdruck wieder Zurück.

“Bei normalen Gebrauchsbedigungen wirs, um eine Korrekte Funktion der Anlage sicherzustellen, empfohlen, dieses Druckregelferät vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszuwechseln”

CAVAGNA GROUP
LPG & natural gas regulators division
Via Matteotti, 5 Viadana di Calvisano Brescia ITALY

cavagna group
LPG & NATURAL GAS REGULATORS DIVISION

NOTE
N.A.

cavagna group
RECA

DENOMINATION
INSTRUCTION FOR 713,713L,753,753L,912,912L,914,914L,932 REGULATOR

MODEL
N.A.

TOOL NO	SHARED	LOGO NR	INSTRUCTION TYPE	PACKAGING TYPE	LABEL TYPE	SCALE	MATERIAL
N.A.	1	001	INSTRUCTION SHEET	N.A.	N.A.	1:1	NORMAL PAPER 80g

FORMAT	FOLDING TYPE	LANGUAGE	TREATMENT	CATEGORY	MODIFY FILE	PRODUCT NO	REV
91 x 210	½+½ PARALLEL	TEDESCO	N.A.	STANDARD	2464	**23-1-410-0318**	**4**

PROD. EVOLUTION	PROJECT NO	RELEASE LEVEL	DRAWN BY	VERIFIED BY	APPROVED BY	DATE
DEFINITIVE	N.A.	**APPROVED**	PEDRINI M.	TOMASELLI L.	SCHLICK B.	19/09/2000